

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання
для укриття населення як найпростішого укриття

04 липня 2022 року

м. Київ

Заступник начальника управління-начальник відділу матеріально-технічного забезпечення управління освіти Залозний Ю.І., заступник начальника відділу з питань загальної середньої освіти Прокопюк В.О., головний спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення управління освіти Васильченко Л.Є., головний спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення управління освіти Головаха В.С., головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Коцюба В.І., головний спеціаліст сектору з питань охорони праці Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Гладкова С.А., провідний інспектор відділу ЗНС та ЗІЗ Святошинського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві Колтипін М.А.

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

У Семенюк О.Є. - директора СЗШ № 140 Святошинського району м. Києва
присутності (посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою: СЗШ № 140
вул. Львівська, 47/8, комунальної форми власності

державної, комунальної, приватної форми власності.
(непотрібне закреслити)

що належить управлінню освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення) основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окрім розташованої, вбудована в будівлю, у гірничих виробках, тощо) найпростіше укриття (підвалне приміщення)
загальна площа 150 кв. м, загальний об'єм _____ куб. м. 250 осіб
2. Загальний стан об'єкта:

технічний: працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)
санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщення не захаращені, сухі

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 2, не захаращені

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: передбачена проектом, в робочому стани

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання в наявності, в наявності
ємності для питної води

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків
для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли в наявності – 1, стан санітарних приладів задовільний

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)
вигрібні ями, пурп-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель,

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

споруд, приміщен) відсутні

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення не передбачено проектом

(передбачено/не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення наявне, справне

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення наявні гучномовці, система оповіщення на випадок пожежі, мобільний зв'язок

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації в наявності, стан - працездатний

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів – не передбачено, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння згідно норм


(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано до використання для укриття
учасників освітнього процесу як найпростіше укриття за умов обмеженого обсягу
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захищених споруд)
відповідно до результатів проєктуємої укриття в об'єктах
споруд зсуву та симетричного (фланцового) заждерювання
(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

Юрій Залозний

(посада, власне ім'я, прізвище)

Вікторія Прокопюк

(посада, власне ім'я, прізвище)

Віталій Головаха

(посада, власне ім'я, прізвище)

Лариса Васильченко

(посада, власне ім'я, прізвище)

Віктор Коцюба

(посада, власне ім'я, прізвище)

Світлана Гладкова

(посада, власне ім'я, прізвище)

Михайло Колтипін

(посада, власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:

Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)

(уповноважена ним особа)

Директор СЗШ № 140

04.07.2022

Олексій Сукенніков
(власне ім'я, прізвище)

Оксана Семенюк

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ