

АКТ
огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для
укриття населення як найпростішого укриття

05.08.2024 року

місто Київ

1. Олександр МИРОШНИЧЕНКО – головний інспектор ВЗНС та ЗЦЗ
Святошинського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві;

2. Юрій ЗАЛОЗНИЙ – заступник начальника управління освіти
Святошинської РДА;

3. Лариса ВАСИЛЬЧЕНКО – завідувач сектору з питань охорони праці та
цивільного захисту управління освіти Святошинської РДА;

4. Віктор СКРИПНИК – головний спеціаліст відділу муніципальної
безпеки Святошинської РДА

(посада власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(ли) обстеження)

у присутності директора середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 140 міста
Києва Святошинського району (далі – СЗШ) Оксани СЕМЕНЮК

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

м. Київ, вул. Львівська 47/8

державної, комунальної, приватної форми власності;

(непотрібне закреслити)

що належить управлінню освіти Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації

(найменування власника: для приватної форми власності – суб'єкта господарювання, комунальної – органу місцевого самоврядування, державної – центрального
органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення) підвальне приміщення
вбудоване в будівлю

(основне функціональне призначення розташування на місцевості, (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках, тощо)

загальна площа 468 кв. м, загальний об'єм 1638 куб. м.

2. Загальний стан об'єкта:

технічний – справний, працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний – задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень – чисті, сухі

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: 4 входи, чисті, не захаращені, не захищені від
атмосферних опадів навісами, 1 вхід обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення,

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: передбачено проектом, наявна система примусової вентиляції,
ціла, укомплектована, чиста, у справному стані

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання, наявні ємності для питної
води (1,5 л - 133 шт., 2л - 200 шт., 100л - 3 шт., 20л - 30 шт.)(централізоване водопостачання або інше

джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи: передбачено проектом, у справному стані,

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли - 1 в наявності, санітарні прилади (1 унітаз, 1 умивальник, 1 кран, 1 духова)
знаходяться в справному стані.

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень): наявні 5 біотуалетів, об'єм бачка 21/15, справні, встановлені в окремому приміщенні, наявна рідина для біотуалетів до баку стоків із біологічним ефектом
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення: не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення : передбачено проектом, в наявності ручні, переносні акумуляторні ліхтарі (12 шт.), резервна альтернативна система електропостачання (освітлення) в наявності (генератор дизельний портативний, 6,2 кВт), наявні люмінесцентні лампи.

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення: наявна система оповіщення, у справному стані, мобільний зв'язок.

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації: передбачено проектом, наявна, знаходиться у справному стані.

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння пожежні крани не передбачені проектом, укомплектовано первинними засобами пожежогасіння в повному обсязі (вогнегасники (ВП (5) - 5 шт, ВП (ОП- 5) - 5) - 5 шт., ВВК - 3,5 -2 шт, ВВ - 3 - 10 шт.

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Підвальне приміщення будівлі СЗШ № 140 рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: заміни люмінесцентних ламп, виконання вимог наказу МВС України № 579 від 09.07.2018 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог

щодо утримання та

експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

головний інспектор ВЗНС та ЗЦЗ

Святошинського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві

_____ Олександр МИРОШНИЧЕНКО

(посада, власне ім'я, прізвище)

заступник начальника управління освіти

Святошинської РДА

_____ Юрій ЗАЛОЗНИЙ

(посада, власне ім'я, прізвище)

завідувач сектору з питань охорони праці та

цивільного захисту управління освіти

Святошинської РДА

_____ Лариса ВАСИЛЬЧЕНКО

(посада, власне ім'я, прізвище)

головний спеціаліст відділу муніципальної безпеки Святошинського РДА

_____ Віктор СКРИПНИК

(посада, власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:

Власник об'єкта (будівлі,
споруди, приміщення)
(уповноважена ним особа)

директор СЗШ №140
Оксана СЕМЕНЮК
(посада, власне ім'я, прізвище)

05 серпня 2024 року