

**АКТ
ПЕРЕВІРКИ ГОТОВНОСТІ КАБІНЕТУ ІНФОРМАТИКИ
ДО НОВОГО 2022-2023 н.р.**

Комісія, призначена наказом № _____ від «___» 2022 р. у складі:
голови комісії:

Голови профспілкового комітету Гунчака Василя Івановича

членів комісії:

Заступника директора школи з навчально-виховної роботи

Ветц Марії Володимирівни

Вчителя інформатики Гальчишак Галини Богданівни

Завгоспа школи Гальчишака Михайла Петровича


провела перевірку готовності кабінету інформатики до нового 2022-2023 н.р.


Комісія встановила:


Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті інформатики	У наявності
Паспорт кабінету	У наявності
Приміщення кабінету інформатики на <u>6</u> робочих місць із ПК площею <u>36,3 м²</u>	Відповідає Державним санітарним правилам і нормам «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах» (ДСанПН 5.5.6.009-98)
Устаткування кабінету ПК	Кабінет оснащений ПК марки (<u>LS 17 MJLKS/EDC</u>) в кількості <u>6</u> шт. (виробник — Україна) (учнівські), одним ПК на робочому місці вчителя (<u>LS 17 MJLKS/EDC</u>). Монітори з діагоналлю екрана 19». Країна-виробник — Китай. Санітарно-гігієнічний сертифікат на устаткування відсутній. Розміщення ПК у кабінеті забезпечує захист учнів від дії електромагнітних полів.
Стіни приміщень і підлога	Стіни гладкі, покриті водоемульсійною фарбою, підлога покрита дошками. Стіни й підлога дозволяють проводити вологе прибирання
Меблі (робочі столи й стільці)	Робочі столи в кількості <u>6</u> шт.; відстань від оператора до екрана монітора 60 см, що відповідає вимогам ДСанПН 5.5.6.009-98. Робочі стільці в кількості <u>12</u> шт. із фіксованою висотою
Водопостачання	Відсутнє
Витяжна проточна вентиляція й кондиціонування повітря	У кабінеті провітрювання приміщення здійснюється відкриттям стулок вікон і фрамуг
Природне освітлення: <u>2</u> вікна загальною площею скління <u>5,5 м²</u> із наявністю	Освітленість робочих поверхонь столів відповідає вимогам «Гігієнічних вимог до природного, штучного і суміщеного освітлення житлових і суспільних будівель». Додаткових джерел світла на робочих


сонцезахисних пристроїв — штори. Штучне освітлення загальне: люмінесцентні стельові світильники й додаткові джерела світла	місцях немає
Опалювання	Парове
Пожежна безпека	Протипожежний стан кабінету відповідає Правилам пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України. У кабінеті є два вогнегасники, план евакуації, інструкція дій при пожежі й табличка «Відповідальний за протипожежний стан»
Електробезпека	Задовольняє вимоги СНП 3.05.06.-85 «Електротехнічне обладнання». Приладів і устаткування з відкритими струмопровідними частинами немає. Електромережа із захисним зануленням обладнана пристроєм захисного відключення. Розетки мають маркування напруги
Навчально-методична база й наочна допомога	Задовольняє вимоги освітньої програми з курсу інформатики, представлена в достатній кількості
Аптечка першої допомоги	У наявності й повністю укомплектована
Охорона праці	Документація з охорони праці й техніки безпеки є. Учитель спецюдягом забезпечений
Кваліфікаційна категорія й характеристика вчителя	Гальчишак Галина Богданівна, учитель вищої категорії. Медична книжка є. Медичне обстеження проходить щорічно

Комісія постановила: вважати кабінет інформатики для проведення теоретичних і практичних занять з інформатики готовим до нового 2022-2023 н.р.

Голова комісії  / В.І.Гунчак

Члени комісії  / М.В.Ветц

 / Г.Б.Гальчишак

 / М.П.Гальчишак