

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
	Комп'ютери та комп'ютерна техніка Магнітофони Телевізори Електрофони Кінопроектори Діапроектори Радіовузол Мовна лабораторія Еліпроектори Пристрій для зашторювання Екрани Інші пристрої	8	7	1

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами 9 м x 18 м, 162м² частково наявний, задовільний.

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки 50м². Приміщення актового залу не забезпечено відповідними первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками); Для приміщення актового залу не розроблено та не вивішено на видному місці план (схему) евакуації людей на випадок пожежі; **Приміщення не використовується.**

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) задовільний. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм _____.

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць їдальня, забезпеченість та стан меблів забезпечено згідно норм, задовільний, забезпеченість технологічним обладнанням частково, згідно норм, санітарний стан задовільний,

умови для миття рук умивальники.

Наявність проточної води: холодної так, гарячої так.

21. Організація питного режиму забезпечено.

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів відсутній.

23. Наявність і стан бібліотеки в наявності.

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури 797,2572, періодичних видань немає.

Забезпеченість підручниками за предметами забезпечено.

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами забезпечено.

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення наявні.

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту в наявності;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання немає зовнішнього протипожежного водопостачання; внутрішнє не вимагається;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння наявні 6 вогнегасників; Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту на деяких ділянках електромережа та електрообладнання несправні (не відповідають нормі); пристрій блискавкозахисту несправний (не відповідає нормі) – згідно протоколів замірів;

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування відсутні;

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів **в наявності**;
Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами **не оброблено**;

Інші питання пожежної безпеки:

Опис порушень, виявлених за результатом останнього заходу державного нагляду (контролю) - перевірки:

- 1) Об'єкт не забезпечено зовнішнім протипожежним водопостачанням згідно ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування";
- 2) Дерев'яні конструкції горища школи не оброблено засобами вогнезахисту які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності;
- 3) Для приміщень складського призначення та котельні не визначено категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016, а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення;
- 4) Всі з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів та кабелів не здійснено за допомогою зварювання, опресування, паяння або затискачів;
- 5) Приміщення школи не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» (системою пожежної сигналізації, системою передавання тривожних сповіщень, системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей;

Опис порушень, виявлених за результатами комісійних обстежень в укритті:

- 1) Найпростіше укриття не дозабезпечено виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд);
- 2) Найпростіше укриття не дозабезпечено ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою;
- 3) При вході у найпростіше укриття допускається встановлення електророзетки на горючу основу;
- 4) Найпростіше укриття не дозабезпечено первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками);

Опис порушень, виявлених за результатами комісійних обстежень:

- 1) Приміщення актового залу не забезпечено відповідними первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками), пральні, кабінету інформатики, кухні не забезпечено відповідними первинними засобами пожежогасіння (вуглекислотними вогнегасниками);
- 2) Для приміщення актового залу не розроблено та не вивішено на видному місці план евакуації людей на випадок пожежі;
- 3) Допускається захаращення евакуаційного виходу поряд з приміщенням актового залу;
- 4) Територію та приміщення ЗЗСО не забезпечено спеціальним пожежним щитом (стендом);
- 5) Будівлю ЗЗСО не забезпечено захистом від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів на рівні визначеному проєктною, експлуатаційною документацією, або на рівні рекомендацій виробника системи блискавкозахисту;
- 6) Не здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки;
- 7) Не проведено технічне обслуговування наявних вогнегасників;

8) Експлуатація електроустановок не відповідає вимогам ПУЕ, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (згідно протоколів замірів на деяких ділянках несправні електроустановки).

28. Стан покрівлі в задовільному стані.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання наявна, задовільний;

газопостачання (електропостачання) наявне електропостачання, потребує ремонту; газопостачання немає

каналізація наявна, задовільний.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну наявна, задовільний.

31. Наявність підсобного господарства та його стан відсутній,

32. Наявність гуртожитку та його стан відсутній.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) в наявності.

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан готовий, котельня на тверде паливо, задовільний.


35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом забезпечено.

36. Наявність та реєстрація колективного договору в наявності.

37. Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

Заклад освіти готовий при умові усунення порушень, викладених у розділі «Стан пожежної безпеки» до початку навчального року.

Голова комісії



Віра КОВАЛЬЧУК


Члени комісії:



Василь ШЕВЧУК



Людмила ОВОД



Оксана КАПЛИЧ



Михайло ТАЦІЙ

17.09.2024

Примітки:

1. Перевірка готовності закладів освіти до нового навчального року закінчується за рішенням відповідного керівника органу управління освітою (військової (державної) адміністрації, закладу вищої, фахової передвищої освіти), зазвичай до 25 серпня.

2. Акт прийому готовності закладу освіти складають у 2 примірниках. Один примірник обов'язково передають в орган управління освітою (за підпорядкуванням), другий — залишається в закладі освіти.

3. Якщо комісія вважає, що заклад освіти не готовий до роботи в новому навчальному році, треба зазначити причини, які роботи і в які строки мають бути виконані.

Запропонована форма акта передбачає лише основні питання, тому до змісту перевірки можна включити питання з урахуванням місцевих умов і об'єкта, що перевіряється (класи-кабінети, кімнати, актові зали, конференцзали тощо).