

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

15 листопада 2024 року

с. Борщівка

(назва населеного пункту)

Робочою групою для проведення перевірок стану об'єктів Фонду щодо можливості його використання на території Малолюбашанської громади у складі:

ЦИКУНА Ігоря Олександровича, заступника сільського голови з питань діяльності виконавчого органу Малолюбашанської сільської ради;

МЕЛЬНИК Світлани Володимирівни, інспектора з питань НС та ЦЗ населення Малолюбашанської сільської ради;

ДЕМ'ЯНЧУКА Олексія Тітовича, фахівця відділу із забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у Рівненському районі центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Рівненській області

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності

КОВАЛЬЧУК Наталії Вікторівни, директора Борщівської гімназії

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

Рівненська область, Рівненський район, Малолюбашанська ТГ, с. Борщівка, вул. Шевченка, 61-А, державної, комунальної, приватної форми власності,

(непотрібне закреслити)

що належить Малолюбашанській сільській раді

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування,

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді швидко споруджуваної споруди цокольного
основне функціональне призначення,

типу, окремо розташоване

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо) загальна площа 81 кв.м, загальний об'єм 162 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисте, сухе

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів два входи/виходи, не захаращені,

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів навіями або навісами,

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції передбачено проєктом, природна вентиляція

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання наявність бутильованої води промислового виробництва 27 л.
(централізоване водопостачання або інше джерело,
з механічною помпою та 375 л. питної води, 1 бак для технічної води на 200 л
наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)
6. Стан каналізаційної системи не передбачено проектом
(передбачено / не передбачено проектом)
санвузли відсутні наявно два рукомийники та два біотуалети
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель,
споруд, приміщень) наявність виносного баку для нечистот, загальним об'ємом 200 л.
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,
можливість очищення, справність, місце встановлення)
7. Стан систем опалення не передбачено проектом, наявні 6 електрообігрівачів
(передбачено / не передбачено проектом)
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення наявність, укомплектованість та
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних
справність електрообладнання, передбаченого проектом 8 розеток та 2 вимикачі, наявність
резервного освітлення
ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)
9. Справність систем зв'язку та оповіщення наявний радіоприймач
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)
10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачено проектом
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами
пожежогасіння споруду укомплектовано згідно з нормами
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття
населення як найпростішого укриття

Об'єкт рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення

(за умов: 1) перебування в укритті не більш як 100 осіб
(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо
2) доукомплектувати шанцевим інструментом
утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

ЦИКУН Ігор
МЕЛЬНИК Світлана
ДЕМ'ЯНЧУК Олексій

З актом ознайомлений*

КОВАЛЬЧУК Наталія

15.11.2024