

## АКТ

### оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

20 серпня 2024 року

с. Галушинці

(назва населеного пункту)

Комісія у складі: заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради Підволочиської селищної ради – Осадчука Івана Богдановича, завідувача сектору з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення – Ільчишин Андрія Богдановича, провідний фахівець відділу цивільного захисту Тернопільського РУ ГУ ДСНС України у Тернопільській області – Пісковського Вадима Вікторовича, ДОП ВП №5 (м Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області – Міноцького Володимира Олександровича, головний спеціаліст відділу освіти Підволочиської селищної ради – Руслана Івановича Беня (посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)

у присутності Директора сільського будинку культури Ковальчук Л.М.  
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Галушинці, вул. Відродження, 37

державної, комунальної, приватної форми власності,

(непотрібне закреслити)

що належить Підволочиська селищна рада (відділу культури, туризму та з питань діяльності ЗМІ), комунальна

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування,

---

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

#### За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

Приведено в готовність, використовувати для тимчасового укриття

населення

основне функціональне призначення,

вбудовано в будівлю

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 150 кв.м, загальний об'єм 300 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний стан обмежено працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень приміщення чисті, сухі, без ознак підтоплення

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів входів 2, входи не захаращені, захищені від атмосферних опадів

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

**Не обладнано для осіб з інвалідністю**

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: **не передбачено**

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання **бутильовані ємності питна вода -130л. технічна вода-130л**

(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи **передбачено**

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли **2 санвузли, 1 умивальник, стан задовільний**

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) **наявна стаціонарна каналізація**

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення **не передбачено**

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення **наявне, обладнання справне, укомплектоване ліхтариками- 5 шт, люмінесцентні лампи-6 шт**

**Акт заміру опору ізоляції- від 22.09.22 №18295**

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних

ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення **справне, мобільний телефон, радіоприймач, блютуз**

**колонка**

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних

апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації **передбачена, відсутня**

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами

пожежогасіння **вогнегасники ВП5-5 шт, шанцевий інструмент, укомплектовано згідно норм**

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

**ВИСНОВОК**

**про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття**






**Рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття**

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: **Приведення найпростішого укриття у відповідність до норм Наказу МВС України № 579 від 09.07.2018 року "Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту"**

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт: 	Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради Підволочиської селищної ради <b>Іван ОСАДЧУК</b>
	Завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Підволочиської селищної ради <b>Андрій ІЛЬЧИШИН</b>
	Провідний фахівець відділу цивільного захисту Тернопільського РУ ГУ ДСНС України у Тернопільській області <b>Вадим ПІСКОВСЬКИЙ</b>
	ДОП ВП №5(с/мт Підволочиськ)Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області <b>Володимир МІНОЦЬКИЙ</b>
	Головний спеціаліст відділу освіти Підволочиської селищної ради <b>Руслан БЕНЬ</b>

З актом ознайомлений:

Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)  
(уповноважена ним особа)

20 серпня 2024 року



Начальник відділу культури, туризму та з питань діяльності ЗМІ Підволочиської селищної ради  
**Інга БАБІЙ**

{Вимоги доповнено додатком 6 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020}