

Додаток 6

до Вимог щодо забезпечення нумерації
та здійснення обліку фонду захисних
споруд цивільного захисту
(пункт 9)

АКТ

огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укриття населення як найпростішого укриття

21 серпня 2025 року

с.Гороховище

(назва населеного пункту)

Начальник відділу ОКМС Рівненської сільської ради Наталія ДАНИШ

Заступник сільського голови Рівненської сільської ради Ольга БОНДАРУК

Провідний інспектор ВОПР Ковельського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області Світлана КОРЕНЧУК

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності Директора Гороховищанської гімназії Рівненської сільської ради Сергія ХОМІКА

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

Рівненська ТГ, село Гороховище, вулиця Центральна, 7

державної, комунальної, приватної форми власності,

(непотрібне закреслити)

що належить Рівненській сільській раді

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

окремо розташована швидкоспоруджувальна модульна споруда

основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 19,2 м², загальний об'єм 50,5 м³

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний, працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі

(чисті або заха́рашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (зато́плення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів не заха́рашено, захищено від атмосферних опадів навісом, не обладнано засобами доступу для осіб з інвалідністю

(кількість, входи не заха́рашено, захищено від атмосферних опадів навісьями або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: природна вентиляція

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання наявність бутильованої питної води

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено проєктом

(передбачено / не передбачено проєктом)

санвузли 1 санвузол

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) -

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення не передбачено проєктом

(передбачено/не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення освітлення від електромережі 220 В, автономні лампи

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення _

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачено проєктом

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння укомплектовано згідно з нормами

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Рекомендовано до укриття населення як найпростіше укриття та включення у фонд захисних споруд

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов:

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо

утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

Начальник відділу ОКМС _____

Рівненської сільської ради _____

Заступник сільського голови _____

Рівненської сільської ради _____

Провідний інспектор ВОПР Ковельського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області _____

Наталія ДАНИШ

(посада, власне ім'я, прізвище)

Ольга БОНДАРУК

(посада, власне ім'я, прізвище)

Світлана КОРЕНЧУК

(посада, власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлена:

Директор

Гороховищанської гімназії Рівненської сільської ради

21 серпня 2025 року

Сергій ХОМІК

(власне ім'я, прізвище)

{Вимоги доповнено Додатком 6 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 440 від 19.07.2022}