

АКТ ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ
ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
ДО 2025-2026 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

складений 18 серпня 2025р.

Повна назва закладу загальної середньої освіти **Качанівський ліцей**
Підволочиської селищної ради Тернопільської області.

Повна адреса Качанівський ліцей, вул. Шкільна 16, Підволочиської селищної ради
Тернопільської області

Телефон

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу Козловська Галина Андріївна

Загальна кількість працівників закладу освіти: 27, із них педагогічних: 17

Перевірку проводила комісія, яка створена відповідно до рішення виконавчого комітету Підволочиської селищної ради від 07 серпня 2025 року № 203 «Про створення робочих груп з вивчення стану готовності закладів освіти Підволочиської селищної ради до нового 2025/2026 навчального року», в складі:

- | | |
|---|--|
| ВИТРИКУШ
Володимир Іванович | – Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівник робочої групи. |
| САКЕВИЧ Галина
Ростиславівна | – Начальник відділу освіти Підволочиської селищної ради. |
| БЕНЬ Руслан
Іванович | – Головний спеціаліст відділу освіти Підволочиської селищної ради. |
| ГАВРИЛИШИН
Наталія Євгенівна | - Начальник відділу соціального розвитку відділу освіти Підволочиської селищної ради. |
| ІЛЬЧИШИН
Андрій Богданович | Завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Підволочиської селищної ради (за згодою) |
| ЛУЧКА Ольга
Володимирівна | – Начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Тернопільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (за згодою). |
| ПЕКАЛЬСЬКИЙ
Володимир
Миколайович | – Поліцейський офіцер громади СВГ відділення поліції № 5 (селища Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, капітан поліції (за згодою). |
| СИРОВАТСЬКИЙ
Сергій | - Провідний фахівець відділу ЦЗ РУ ГУ ДСНС України у Тернопільській області (за згодою). |
| ШАЛЬ Ростислав | - Провідний інспектор ВЗНС Тернопільського РУ ГУ ДСНС України у Тернопільській області (за згодою). |

Комісією встановлено:

1. Наявність документації щодо початку нового навчального року: наявна
2. В закладі освіти буде навчатися 81 учень, класів: 10.

З них учнів 1-их класів: 5, 10-их класів 9 - учнів.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік: наявний

4. Стан та якість ремонту приміщень:

Капітального -

Поточного: задовільний

Хто виконував роботи з ремонту будівель: обслуговуючий персонал

5. Стан території та її площа - добрий

6. Кількість і стан допоміжних споруд: котельня.

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан: задовільний

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан: огорожа металева, стан задовільний

8. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан: спортивні споруди і майданчики в задовільному стані

9. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

- 1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіт

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як цивільного захисту, так і	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключення до мережі інтернет, так/ні		
Сховище						
Протирадіаційне укриття	С. Качанівка, вул.Шкільна 16	200	Так	частково	так	готовий
Споруда подвійного призначення						

Найпростіше укриття						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Примітка: таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу.

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах спідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	С.Качанівка, вул.Шкільна 16	так	так	ні	ні	так	частково	

Примітка: таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

6. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними проти газами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	27	-	-	27	100	
Здобувачі освіти	81	-	-	81	100	

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними проти газами) у разі розташування закладу освіти

у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

7. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) так
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) наявні
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) ні;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти не має;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) не має.

8. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
Біології, фізики, хімії тощо, суміщені (комбіновані)	3	повністю	частково	є	немає	є
		є		є		

9. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв.м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
По металу	66.1	24		Дерев'яна	достатня	Актив
По дереву	66	17				немає, вентиляція природна

10. Наявність методичного кабінету: є

11. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників: є

12. Наявність технічних засобів навчання (ТЗ), їх стан і зберігання

№ з\п	Назва ТЗ	Кількість	Справні	Несправні
	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	12	12	
	Магнітофони Телевізори	8	8	
	Екрани	1	1	
	Інші пристрої проектори	3	3	

13. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами:

14. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки 151 кв.м

15. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) задовільний.

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм -

16. Наявність приміщень харчоблоку, їдальні або буфету, кількість посадочних місць, забезпеченість та стан меблів: наявний харчоблок, 88 місць, забезпеченість технологічним обладнанням: часткове, санітарний стан: задовільний, умови для миття рук: умивальники

5 шт.. Наявність проточної води: наявна.

17. Впровадження реформи харчування (Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку: впроваджено

18. Організація питного режиму: налагоджено

19. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів: ФАП в приміщенні школи.

20. Наявність і стан бібліотеки: наявна, задовільний.

21. Фонд підручників, посібників 2913, художньої літератури 2767, періодичних видань немає.

Забезпеченість підручниками за предметами: 98%(немає природознавства 5 кл., посібників на 1 клас)

22. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами: відповідає нормам.

23. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення: є

24. Наявність і стан протипожежного обладнання:

протипожежні щити: 1

вогнегасники 12

блискавкозахист: відсутній

пожежні водойми (гідранти) є

пожежні рукави: відсутні

наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації: наявні

25. Стан покрівлі: вимагає ремонту.

26. Наявність і стан інженерних комунікацій:

Водопостачання: власна башта

газопостачання (електропостачання): котельня, задовільний

каналізація: наявна

27. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну: задовільний

28. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо: наявні

29. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер

опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан: задовільний, заміна кранів газових 5 шт. та насосу водяного.

30. Використання правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти, затверджений наказом МВС від 30.12.2014р. №1417 на наказом МОН України від 15.08.2016р. № 974: наявне

31. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом: 98%

32. Наявність та реєстрація колективного договору: наявний

Висновок комісії про готовність навчального закладу до нового навчального року

Заклад освіти готовий до 2025-2026 навчального року за умови дотримання пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, вимог санітарного законодавства, постанови КМУ №305 від 24.03.21р. зі змінами, Програми передумов системи НАССР та усунення порушень наведених у додатку.

ВИТРИКУШ
Володимир Іванович

- 

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівник робочої групи.

САКЕВИЧ Галина
Ростиславівна

- 

Начальник відділу освіти Підволочиської селищної ради.

БЕНЬ Руслан
Іванович



Головний спеціаліст відділу освіти Підволочиської селищної ради.

ГАВРИЛИШИН
Наталія Євгенівна

- 

Начальник відділу соціального розвитку відділу освіти Підволочиської селищної ради.

ІЛЬЧИШИН
Андрій Богданович

- 

Завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Підволочиської селищної ради (за згодою)

ЛУЧКА Ольга
Володимирівна

- 

Начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Тернопільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (за згодою).

ПЕКАЛЬСЬКИЙ
Володимир
Миколайович

- 

Поліцейський офіцер громади СВГ відділення поліції № 5 (селища Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, капітан поліції (за згодою).

СИРОВАТСЬКИЙ
Сергій

- 

Провідний фахівець відділу ЦЗ/РУ ГУ ДСНС України у Тернопільській області (за згодою).

ШАЛЬ Ростислав

- 

Провідний інспектор ВЗНС Тернопільського РУ ГУ ДСНС України у Тернопільській області (за згодою).

Додаток
до акту прийому готовності Качанівського ліцею
до нового 2025/2026 навчального року

Під час комісійного обстеження виявлено порушення вимог пожежної та техногенної безпеки, санітарного законодавства, а саме:

- відсутній психрометр в коморі для зберігання сипучих
- не встановлено на вікнах харчоблоку решітки (сітки) для захисту від комах;
- не проведено заміну перегорілих ламп в класних кімнатах;
- встановити непрозорі двері в жіночому туалеті в укритті;
- дерев'яні елементи горючого покриття будівлі повторно не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності (п. 2.5 глави 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні);
- не проведено технічне обслуговування системи пожежної автоматики (п. 1.4 глави 1 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні);
- будівля закладу не забезпечена блискавкозахистом від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів (п. 1.21 глави 1 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні);

ВИТРИКУШ
Володимир Іванович

- 

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівник робочої групи.

САКЕВИЧ Галина
Ростиславівна

- 


Начальник відділу освіти Підволочиської селищної ради.

БЕНЬ Руслан
Іванович

- 

Головний спеціаліст відділу освіти Підволочиської селищної ради.

ГАВРИЛИШИН
Наталія Євгенівна

- 

Начальник відділу соціального розвитку відділу освіти Підволочиської селищної ради.

ІЛЬЧИШИН
Андрій Богданович

- 

Завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Підволочиської селищної ради (за згодою)

ЛУЧКА Ольга
Володимирівна

- 

Начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Тернопільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (за згодою).

ПЕКАЛЬСЬКИЙ
Володимир
Миколайович

- 

Поліцейський офіцер громади СВГ відділення поліції № 5 (селища Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, капітан поліції (за згодою).

СИРОВАТСЬКИЙ
Сергій

- 

Провідний фахівець відділу ЦЗ РУ/ГУ ДСНС України у Тернопільській області (за згодою).

ШАЛЬ Ростислав

-

- Провідний інспектор ВЗНС Тернопільського РУ ГУ ДСНС України у Тернопільській області (за згодою).

Додаток
до акту готовності Качанівського ліцею
ГУ ДСНС України у Тернопільській області
до нового 2025/2026 навчального року

- не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (п. 1.20 глави 1 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні);
- керівник не пройшов навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму (п. 16. розділу II Правил пожежної безпеки в Україні);
- будівлю не обладнано системою пожежної сигналізації та системою керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показників напряму евакуювання) типу СО-2 (п. 1.2 глави 1 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні);
- дерев'яні елементи горючого покриття будівлі не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності (п. 2.5 глави 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні);
- виходи на горище не влаштовано через протипожежні двері 2-го типу з класом вогнестійкості EI-30 (п. 2.3 глави 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні);
- евакуаційні виходи не позначено світловими показниками з написом "Вихід" білого кольору на зеленому фоні, підключеними до джерела живлення евакуаційного (аварійного) освітлення, або такими, що переключаються на нього автоматично у разі зникнення живлення на їх основних джерелах живлення (п. 2.32 глави 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні);
- на шляхах евакуації по сходових клітках та коридорах усіх поверхів відсутнє евакуаційне освітлення (п. 2.31 глави 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні);
- не усі вогнегасники пройшли технічне обслуговування (п. 3.17 глави 3 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні);
- будівлю, приміщення не забезпечено відповідними знаками безпеки згідно з (ДСТУ EN ISO 7010:2019 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки) (п. 8 розділу II Правил пожежної безпеки в Україні);
- електроштити, групові електроштитові не оснащені схемами підключення з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки) (п. 1.16 глави 1 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні);
- будівля закладу не забезпечена блискавкозахистом від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів (п. 1.21 глави 1 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні);
- захисна споруда цивільного захисту не забезпечена справними первинними засобами пожежогасіння (п. 5 розділу II Вимоги з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту затверджені наказом МВС № 579 від 09.07.2018);
- захисна споруда цивільного захисту не обладнана системами пожежної автоматики і сигналізацією (п. 5 розділу II Вимоги з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту затверджені наказом МВС № 579 від 09.07.2018).

СИРОВАТСЬКИЙ Сергій

Провідний фахівець відділу ЦЗ/РУ ГУ
ДСНС України у Тернопільській області
(за згодою).

ШАЛЬ Ростислав

Провідний інспектор ВЗНС
Тернопільського РУ ГУ ДСНС України у
Тернопільській області (за згодою).