

АКТ ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ
ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
ДО 2023-2024 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

складений «15» серпня 2023р.

Повна назва закладу загальної середньої освіти Каміньківське ЗОШ I-III ступенів

Повна адреса 47840, Терн. обл., Терн. р-н, с. Каміньки, вул. Шкільна 32А

Телефон 27-1-85

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу Кугеравешко Оксана
Петрівна

Загальна кількість працівників закладу освіти: 38, із них педагогічних: 25

Перевірку проводила комісія, яка створена відповідно до рішення виконавчого комітету Підволочиської селищної ради від 28 липня 2023 року № 233 «Про створення робочих груп з вивчення стану готовності закладів освіти Підволочиської селищної ради до нового 2023/2024 навчального року», в складі:

САКЕВИЧ
Галина Ростиславівна

Начальник відділу освіти
Підволочиської селищної ради
керівник робочої групи

ГАВРИЛИШИН
Наталія Євгенівна

Начальник відділу соціального розвитку
відділу освіти
Підволочиської селищної ради

ГОЛОЯД
Василь Ігорович

Фельдшер-санітарний ДУ
«Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»
(за згодою)

МАХНІЦЬКИЙ
Денис Олегович

Дільничий офіцер поліції відділення № 5
(м. Підволочиськ) Тернопільського РУП
ГУНП в Тернопільській області старший
лейтенант поліції (за згодою)

ТОМЧИШИН
Софія Євгенівна

Фельдшер-санітарний відділу державного
нагляду за дотриманням санітарного
законодавства Тернопільського районного
управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Тернопільській
області (за згодою)

ЧОРНИЙ
Андрій Михайлович

Головний інспектор ВЗНС
Тернопільської ГУ ДНСНС України в
Тернопільській області (за згодою)

Комісією встановлено:

1. Наявність документації щодо початку нового навчального року так

2. В закладі освіти буде навчатися ___ груп, 214 учнів, класів 12.

З них учнів 1-их класів 13, 10-их класів 10.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік так

4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального -

поточного частково

Хто виконував роботи з ремонту будівель працівники школи

5. Стан території та її площа в гарбівському селі

6. Кількість і стан допоміжних споруд одна, в гарбівському селі

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан немає

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан в гарбівському селі

8. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан в гарбівському селі

9. Стан укріттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укріття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіт

Найменування укріття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укріття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укріття учасників освітнього процесу як найпростішого укріття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключення до мережі інтернет, так/ні		

Сховище							
Протирадіаційне укриття							
Споруда подвійного призначення							
Найпростіше укриття	с. Каміньки вд. Герішні- льської, 32 будівля сирен	113	так	так	так	20 роки	

Примітка: таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу.

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	с. Каміньки вд. Ілліїна, 32А	так	так	ні	ні	так	так	

Примітка: таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

6. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	

Працівники	38	0	0	38	100%	
Здобувачі освіти	214	0	0	214	100%	

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними проти газами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

7. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) так
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) ні ;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) ні ;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) ні ;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) ні .

8. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Біології, фізики, хімії тощо, суміщені (комбіновані)			+	+		+

9. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв.м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
Комп'ютерні	24	22	в недостатній кількості	дерев'яна	+	+

10. Наявність методичного кабінету так

11. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників так

12. Наявність технічних засобів навчання (ТЗЗ), їх стан і зберігання

№ з\п	Назва ТЗЗ	Кількість	Справні	Несправні

Комп'ютери та комп'ютерна техніка	32	21	11
Магнітофони Телевізори	-	-	
Екрани			
Інші пристрої	1	1	
Проектори	4	4	
Мультимедійні ручки	3	3	
Фішбейзори	8	8	

13. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами 300 м², в достатньому стані

14. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки суттєвими з ігнорцією, є вогнегасники

15. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) достатній. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм -

16. Наявність приміщень харчоблоку, їдальні або буфету, кількість посадочних місць, 80 забезпеченість та стан меблів в дост. стані, забезпеченість технологічним обладнанням в дост. стані, санітарний стан достатній, умови для миття рук є. Наявність проточної води:

холодної так,

гарячої так

17. Впровадження реформи харчування (Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку») так

18. Організація питного режиму так

19. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів медична асистентка

20. Наявність і стан бібліотеки так, в достатньому стані

21. Фонд підручників, посібників 12961, художньої літератури 5388, періодичних видань 0

Забезпеченість підручниками за предметами 90% (немає підручників в 5, 6 класах)

22. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами так

23. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення так

24. Наявність і стан протипожежного обладнання:

протипожежні щити +
вогнегасники +
блискавка захист +
пожежні водойми (гідранти) +
пожежні рукави -

наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації так

25. Стан покрівлі задовільний

26. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання задовільний

газопостачання (електропостачання) задовільний

каналізація задовільний

27. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну задовільний

28. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) так

29. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан так.

30. Використання правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти, затверджений наказом МВС від 30.12.2014р. №1417 на наказом МОН України від 15.08.2016р. №974 так

31. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом 100%

32. Наявність та реєстрація колективного договору так

Висновок комісії про готовність навчального закладу до нового навчального року
Школа з 2023 / 24 навчального року готова.

- будівлю не обладнано системою пожежної сигналізації та системою керування евакуюванням (в галереї системою оповіщення про пожегу і пожежників нафронт евакуювання) типу СО-2

- дерев'яні елементи прищого покриття будівлі не
абодино захищені вогнезахисну, які забезпечують її зручну
вогнезахисної ефективності

- будівля не забезпечена зовнішнім протипожежним
водопостачанням

- за поточному повсякденному року забезпечення проведення
всерединного лабораторного контролю (мікроклімат,
освітлення, вогонь). Коштів надано за Тернопільського
РУП ГУНП в Тернопільській області.

САКЕВИЧ
Галина Ростиславівна

Начальник відділу освіти
Підволочиської селищної ради
керівник робочої групи

ГАВРИЛИШИН
Наталія Євгенівна

Начальник відділу соціального розвитку
відділу освіти
Підволочиської селищної ради

ГОЛОЯД
Василь Ігорович

Фельдшер-санітарний ДУ
«Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»
(за згодою)

МАХНІЦЬКИЙ
Денис Олегович

Дільничий офіцер поліції відділення № 5
(м. Підволочиськ) Тернопільського РУП
ГУНП в Тернопільській області старший
лейтенант поліції (за згодою)

ТОМЧИШИН
Софія Євгенівна

Фельдшер-санітарний відділу державного
нагляду за дотриманням санітарного
законодавства Тернопільського районного
управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Тернопільській
області (за згодою)

ЧОРНИЙ
Андрій Михайлович

Головний інспектор ВЗНС
Тернопільського ГУ ДНСНС України в
Тернопільській області (за згодою)

- виходи на горище не влаштовано через протипожежні двері 2-го типу з класом вогнестійкості EI-30 (п. 2.3 глави 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні);

- евакуаційні виходи не позначено світловими покажчиками з написом "Вихід" білого кольору на зеленому фоні, підключеними до джерела живлення евакуаційного (аварійного) освітлення, або такими, що переключаються на нього автоматично у разі зникнення живлення на їх основних джерелах живлення (п. 2.32 глави 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні);

- на шляхах евакуації по сходових клітках та коридорах усіх поверхів відсутнє евакуаційне освітлення (п. 2.31 глави 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні);

- будівлю, приміщення не забезпечено відповідними знаками безпеки згідно з (ДСТУ EN ISO 7010:2019 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки) (п. 8 розділу II Правил пожежної безпеки в Україні).