АКТ

прийому готовності ЗЗСО "Калуверівська гімназія"
до нового 2024/2025 навчального року

Повна адреса с. Калуверти, вул. Центральна, 41

Телефон _____

Прізвище, ім'я, по батькові керівника Хоменко Валентина Сергіївна

Відповідно до наказу відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Корецької міської ради від 16.07.2024 № 72-о «Про проведення огляду готовності закладів освіти Корецької територіальної громади до роботи у новому 2024-2025 навчальному році» впродовж 12 по 16 серпня 2024 року було проведено перевірку закладів освіти громади.

Комісією встановлено:

1. У 2024/ 2025 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 8 класів, 67 учнів, 7 вихованців (слухачів), 1 груп.

2. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік √

3. Стан та якість ремонту приміщень:
капітального –
поточного √.
Хто виконував роботи з ремонту будівель власними силами

4. Стан території та її площа _____

5. Кількість і стан допоміжних споруд котельня, сарай для палива, ангар для дров.
Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан √

6. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан √

7. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан потребують доблаштування

8. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

| Кабінети (лабораторії) | Кіль кість | Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання | | Наявність перспективного плану обладнання кабінету | | Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | повністю | частково | є | немає | |
| Біології, фізики, хімії тощо. Суміщені (комбіновані) | 1 | – | √ | √ | – | |

9. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

| Вид майстерень | Площа, кв. м | Кількість робочих місць | Наявність обладнання та інструмента за нормою | Тип підлоги | Освітленість | Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| З обробки металу та деревини<br>З обробки харчових продуктів<br>З обробки тканини інші | – | – | – | – | – | – |

10. Наявність методичного кабінету кутючок в учительській

11. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників _____

12. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

| № з/п | Назва ТНЗ | Кількість | Справні | Несправні |
|---|---|---|---|---|
| | Комп'ютери та комп'ютерна техніка | 5к. + 12н. | 4к. + 12 | 1к |
| | Магнітофони Телевізори | 1 | – | – |
| | Електрофони принтери | 4 | 3 | 1 |
| | Кінопроектори ламінатори | 2 | – | – |
| | Діапроектори | | | |
| | Радіовузол | | | |
| | Мовна лабораторія | | | |
| | Епіпроектори | | | |
| | Пристрій для зашторювання | | | |
| | Екрани | | | |
| | Інші пристрої | | | |

13. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами –

14. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки –

15. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) задовільний. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм _____

16. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць , забезпеченість та стан меблів _____. забезпеченість технологічним обладнанням _____ , санітарний стан __, умови для миття рук _____.
Наявність проточної води: холодної √, гарячої –.

17. Організація питного режиму питний фонтанчики.

18. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів _____.

19. Наявність і стан бібліотеки _____

20. Фонд підручників, посібників —, художньої літератури , періодичних видань —.

Забезпеченість підручниками за предметами 85%.

21. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами потребує заміни лампочок.

22. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення ✓.

23. Наявність і стан протипожежного обладнання:
протипожежні щити ✓ 2;
вогнегасники ✓ 5;
блискавкозахист ✓ 2;
пожежні водойми (гідранти) ✓ (природна);
пожежні рукави —;
наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації ✓.

24. Стан покрівлі задовільний.

25. Наявність і стан інженерних комунікацій:
водопостачання шахтна криниця, насосна станція;
газопостачання (електропостачання) —;
каналізація ✓.

26. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну природна.

27. Наявність підсобного господарства та його стан —.

28. Наявність гуртожитку та його стан —.

29. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) ✓.

30. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан ✓.

31. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом 100%.

32. Наявність та реєстрація колективного договору ✓.

33. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:
1) загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти:

| Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту | Адреса розташування | Місткість укриття, осіб | Стан забезпеченості | | Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні | Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Засобами зв'язку, так/ні | Підключенням до мережі Інтернет, так/ні | | |
| Сховище | — | — | — | — | — | — |
| Протирадіаційне укриття №65839 | вул. Центральна, 20 | 140 | — | — | так | обмежено готове |
| Споруда подвійного призначення | — | — | — | — | — | — |
| Найпростіше укриття | — | — | — | — | — | — |

2) загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

| Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти | Адреса розташування | Стан забезпеченості | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Покажчиками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні | Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні | Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні | Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні | Засобами зв'язку, так/ні |
| Навчальний корпус | Центральна, 44 | | | | | |
| Гуртожиток | — | | | | | |
| Майстерня | — | | | | | |

33. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

| Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти | Загальна кількість, осіб | Забезпечено засобами індивідуального захисту | | | | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Фільтрувальними протигазами | | Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) | | |
| | | кількість | відсоток від загальної кількості | кількість | відсоток від загальної кількості | |
| Працівники | 20 | | | 20 | | |
| Здобувачі освіти | 74 | | | 74 | | |

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року: Заклад готовий до роботи в 2024-2025 навч. році. Рекомендовано: дотримати чистоту і зайнятість меблів; включити кришку на пісочницю; усунути сліди зайняття у 7-му класі; забезпечити внутрішній санвузол гарячою проточною водою.

Голова комісії В.В. Єлишів

Члени комісії: Т.Ф. Фіщук, С.І. Степчин, О.В. Бокашчук, А.В. Заводовська, О.М. Зінчак, В.С. Коленко, Н.Ур. Н.У. Башинська

Керівник закладу

Провести лабораторно-інструментальні дослідження відповідно до вимог
1) Провести заміри внутр. електромережі на опір тр. ізоляції і 2). Відремонт. вати систему блискавкозахисту. 3). Приведення шкіл обладнати СПЗ. 4). Провести обробку дерев'яних конструкцій горища вогнезахисним розчином.
5) Посадовим особам пройти навчання з пожежно