

## АКТ

### оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

«01» липня 2022 року

с. Нем'яч  
(назва населеного пункту)

Комісія у складі

Бутинський Богдан Ярославович – Підкамінський селищний голова, голова комісії;  
Крутяк Денис Олегович – спеціаліст з питань цивільного захисту та пожежної безпеки Підкамінської селищної ради, секретар комісії;

Члени комісії:

• Ковальчук Віра Павлівна – начальник відділу освіти та гуманітарної політики Підкамінської селищної ради,

Оленич Ярослав Ігорович – головний спеціаліст відділу освіти та гуманітарної політики Підкамінської селищної ради,

Бойко Мар'яна Володимирівна - провідний фахівець сектору цивільного захисту Золочівського РУ ГУ ДСНС України у Львівській області (посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності директора Нем'ячівського ЗЗСО І-ІІ ст. з дошкільним підрозділом Г. З. Букало (посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноваженої ним особи))\*

проведено оцінку стану готовності, укриття, розташованого за адресою:

Львівська обл., Золочівський р-н., с. Нем'яч, вул. Центральна, на відстані 200 м. від школи  
(непотрібне закреслити)

що належить Підкамінській селищній раді

(найменування власника: для захисних споруд приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого

#### За результатами проведеної оцінки встановлено:

1. Загальна характеристика укриття підвальне приміщення магазину

(клас сховища, група протирадіаційного укриття)

загальна площа 100 кв.м, загальний об'єм 400 куб.м

(окремо розташована, вбудована в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках)

2. Загальний стан укриття:

технічний обмежено придатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів і аварійних виходів: 1 вхід, не захарашений, захищений від атмосферних опадів, не обладнаний пандусом

(кількість, входи не захарашено, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: не передбачено

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота, не пошкоджено корозією,

5. Стан системи водопостачання: в наявності ємкості з питною водою

(централізоване водопостачання або інше джерело)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено

(передбачено / не передбачено проектом)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот)

(для неканалізованих захисних споруд) в наявності виносні ємності

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм.

7. Справність системи опалення не передбачено  
(передбачено / не передбачено проектом)

8. Справність систем електропостачання та електроосвітлення:  
влаштовано освітлення, стан електромережі задовільний, резервне живлення відсутнє  
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників, пускової апаратури, пакетних вимикачів, інших електричних приладів, передбачених проектом; справність електричних кабелів та проводів,

9. Справність систем зв'язку та оповіщення:  
відбувається через телефонний зв'язок та інтернет  
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)

10. Протипожежний стан:  
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачено  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)  
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: пожежні крани відсутні, приміщення забезпечено первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками)  
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

### ВИСНОВОК про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Підвальне приміщення Нем'ячівського ЗССО І-ІІ ст. з дошкільним підрозділом може використовуватись для укриття 150 людей як найпростіше укриття.  
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов:

- забезпечення приміщення джерелами резервного живлення (генератори, акумуляторні батареї, ліхтарі, тощо);
- забезпеченням приміщення баками з питною водою 2-3 кулерні бутлі;
- забезпечення приміщення медичними аптечками;
- обладнання приміщення місцями для сидіння (крісла, лавки);
- обладнання місце знаходження найпростішого укриття табличкою з зазначенням місця укриття та покажчиками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу;  
(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

  
Б. БУТИНСЬКИЙ


  
Д. КРУТЯК

  
В. КОВАЛЬЧУК

  
Я. ОЛЕНИЧ

  
М. БОЙКО

Керівник балансоутримувача  
найпростішого укриття

  
Г. БУКАЛО

01. 07. 2022 року