

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради

ІНСТРУКЦІЯ №
про заходи пожежної безпеки у котельні
Овідіопольського ліцею імені Т. Шевченка
Овідіопольської селищної ради Одеського району Одеської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Овідіопольського ліцею
ліцею імені Т. Шевченка Овідіопольської
селищної ради Одеського району
Одеської області

_____ № _____
(дата)

ІНСТРУКЦІЯ №
про заходи пожежної безпеки у котельні
Овідіопольського ліцею імені Т. Шевченка
Овідіопольської селищної ради Одеського району Одеської області

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція розроблена відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затвердженим наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417, та Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом МОН України від 15.08.2016 № 974. Поширюється на приміщення котельної і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки у ній.

1.2. Ця інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання операторами котельні.

2. Вимоги пожежної безпеки

2.1. Перед початком опалювального сезону котельня повинна бути перевірена та відремонтована. Несправні опалювальні пристрої не повинні допускатися до експлуатації.

2.2. Особа призначена відповідальною за технічний стан опалювального обладнання, зобов'язана організувати постійний контроль за правильністю їх утримання та експлуатацію, своєчасний і якісний ремонт.

2.3. Оператори повинні пройти інструктаж з пожежної безпеки

2.4. У котельній повинен бути пожежний щит і на ньому розміщені порошкові вогнегасники відра, багри, лом, сокира а також обов'язково повинен бути ящик з піском.

2.5. Не дозволяється при виявленні витікання газу в приміщенні котельні, включати світло, використовувати відкритий огонь, мобільний телефон.

2.6. Не використовувати несправні розетки, вимикачі, рубильники.

2.7. Усі несправності в електромережах та електрообладнанні, які можуть спричинити іскріння, коротке замикання, нагрівання ізоляції кабелів і проводів понад норму, мають бути негайно усунені.

2.8. У приміщенні котельної не дозволяється працювати з несправними або виключеними приладами контролю і регулювання, а також за їхньої відсутності.

3. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

3.1. Загоряння у котельні слід одразу ліквідувати.

3.2. У разі виникнення пожежі (ознак горіння) необхідно:

- негайно повідомити про це до пожежної частини за телефоном **101**, чітко повідомити своє ППП та адрес ліцею (вул.Т. Шевченка 212), керівника ліцею та заступника з АГЧ, вжити можливих заходів щодо до гасіння (локалізації) пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння, дотримуючись порядку дій згідно з інструкцією з пожежної безпеки.

- вимкнути електрострум;
- виключити газове обладнання;
- перекрити газ на газовій трубі, від якої газ поступає в котельню;
- вживати заходів щодо гасіння пожежі наявним способом;
- сповістити про пожежу керівника навчального закладу або працівника що його заміщує

- викликати аварійну службу за тел. **104** і за потреби медичну службу за тел.**103**;

- не допускати людей в небезпечну зону.

Інструкцію розробив
інженер

(підпис)

Михайловська М.В.

УЗГОДЖЕНО

Заступник директора
з АГЧ

(підпис)

Мальцев А.О.

Голова профкому

(підпис)

Степановська Н.І.