

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Овідіопольської селищної ради

ІНСТРУКЦІЯ №
про заходи пожежної безпеки у майстерні трудового навчання
Овідіопольського ліцею імені Т. Шевченка
Овідіопольської селищної ради Одеського району Одеської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора
Овідіопольського ліцею імені Т. Шевченка
Овідіопольської селищної ради
Одеського району
Одеської області

№ _____
(підпис)

ІНСТРУКЦІЯ №
про заходи пожежної безпеки у майстерні трудового навчання
Овідіопольського ліцею імені Т. Шевченка
Овідіопольської селищної ради Одеського району Одеської області

1. Загальні положення.

- 1.1. Ця інструкція розроблена відповідно до правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417, та Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом МОН України від 15.08. 2016 № 974.
- 1.2. Її обов'язково вивчають та виконують усі учасники навчально-виховного процесу в майстернях трудового навчання.
- 1.3. Кожен учень зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі – вжити всіх залежних від нього заходів для врятування учнів і гасіння пожежі.
- 1.4. Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні утримуватися постійно вільними
- 1.5. У навчальних майстернях парти, столи, стільці необхідно встановлювати так, щоб не заставляти виходів із майстерні.
- 1.6. У навчальних майстернях слід суворо дотриматися протипожежного режиму. Приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті.
- 1.7. У майстернях не повинно бути запасу матеріалів із дерева не більше, як на один день.
- 1.8. Увесь інвентар і обладнання треба утримувати у справному стані, розміщувати на видних місцях.
- 1.9. У приміщеннях забороняється розкладати вогнища, спалювати сміття, палити.

2. Вимоги пожежної безпеки перед початком роботи.

- 2.1. У майстернях горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у вчителя.
- 2.2. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією,

зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

2.3. Не працюйте на несправному обладнанні.

2.4. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте наявність та надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, занулення.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

3.1. Виконуйте тільки ту роботу з якої пройшли інструктаж, не передоручайте свою роботу іншим особам.

3.2. Забороняється використовувати протипожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних із пожежогасінням.

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

- використовувати кабелі й проводи з пошкодженою ізоляцією;
- залишати під напругою електричні проводи й кабелі;
- переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;
- залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;
- користуватися пошкодженими (несправними) розетками;
- зав'язувати і скручувати електропроводи;
- застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів.

3.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі та електрообладнання.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Щоденно після закінчення занять у майстерні вчитель повинен уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимкнути електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені несправності.

4.2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи та виробні обрізки.

4.3. Після кожного заняття необхідно всі пожежо небезпечні речовини та матеріали винести з майстерні у спеціально виділені та обладнанні приміщення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. У випадку виникнення пожежі (ознак горіння) слід негайно повідомити про це до пожежної частини за телефоном 101, чітко повідомити своє ПП та адресу ліцею (вул.Т Шевченуа 212), керівника ліцею та заступника директора з АГЧ, вжити можливих заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння, дотримуючись порядку дій згідно з інструкцією з пожежної безпеки.

Інструкцію розробив
інженер

(підпис)

Михайловська М. В.

УЗГОДЖЕНО

Заступник директора
з АГЧ

(підпис)

Мальцев А. О.

Голова пофкому

(підпис)

Степановська Н.І.