

**ОБСТЕЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
НА ПРЕДМЕТ ВИЗНАЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ**

1. БЕЗПРОБЛЕМНЕ ПЕРЕСУВАННЯ ПРИЛЕГЛОЮ ТЕРИТОРІЄЮ

Показники	Так	Ні	Примітка
1.1 Мінімальна ширина тротуарів на проилеглій до шкільної будівлі території (1500 мм)			Тротуари відсутні
1.2 Поверхня тротуару рівна та неслизька			
1.3 Відсутність сходів/бордюрів на тротуарах			
1.4 У тротуарі немає вибоїн, щілин, швів розміром більш ніж 13 мм			
1.5 Максимальна висота бордюрів (150 мм)			
1.6 Наявність пандуса			

для виїзду з автостоянки на пішохідну доріжку			
---	--	--	--

2. ЗОНА ПАРКУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

Показники	Так	Ні	Примітка
2.1 Наявність стоянки недалеко від головного входу закладу	✓		
2.2. Виділені місця стоянки шириною 3,5 м	✓		
2.3 Ширина місця стоянки достатня для проїзду візка	✓		
2.4 Виїзд зі стоянки на пішохідну доріжку обладнаний похилою площиною (пандусом)			Виїзд доступний, площина рівна

2.5 Наявні знаки-піктограми «Стоянка для інвалідів»			
--	--	--	--

3. ВХОДИ/ВИХОДИ, ДВЕРІ

Показники	Так	Ні	Примітка
3.1 Споруда має чітко видний, доступний головний вхід з вулиці	✓		
3.2 Передбачений альтернативний доступ через службовий або додатковий вхід / При недоступності з головного входу наявність інформації (піктограми) про альтернативний вхід	✓		
3.3 Майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для дітей з інвалідністю захищені від атмосферних опадів	✓		
3.4 Зручне розташування дверей:	✓		
3.5 Ширина проходу вхідних дверей (в просвіті) > 850 мм	✓		
3.6 Вхід прямий і рівний	✓		
3.7 Габарити тамбура дозволяють маневрувати інвалідним візком	✓		

3.8 Решітка/щітка для витирання ніг не створює бар'єру	✓		
3.9 При необхідності облаштування порога, його висота не повинна перевищувати (2,5 см) / краї порога заокруглені	✓		
3.10 Ручки дверей мають форму, поверхню тарозташування, зручні для охоплення рукою	✓		
3.11 Максимальне зусилля для відкривання чи закривання дверей не перевищує 2,5 кг	✓		
3.12 Час автоматичного/примусового закриття не менший ніж 5 сек.	✓		
3.13 Двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні «зачинено» і «відчинено»	✓		
3.14 Скляні входні двері з автоматичним відкриванням			Відсутні
3.15 При використанні дверей із застеленими полотнами потрібно передбачати на скліяскравого маркування, непрозорі		✓	

попереджувальні смуги шириною 0,15 м (на висоті 1,6 м від рівня підлоги)			
3.16 У полотнах вхідних дверей передбачені оглядові панелі з протиударного скла	✓		
3.17 Нижня частина дверних полотен захищена протиударною смугою	✓		
3.18 Доступні для неповносправних усі частини будівлі від головного входу / альтернативного входу	✓		
3.19 Для дітей з обмеженим зором передбачена система візуальної, тактильної та звукової інформації	✓		

4. СХОДИ І ПАНДУСИ

Показники	Так	Ні	Примітка
4.1 Сходи	✓		
4.1.1 Сходи неслизькі, мають спеціальне покриття	✓		
4.1.2 Сходи мають тактильне (рельєфне) та візуальне (кольором) попередження на початку і в кінці сходів мінімум за 600 мм від 1-	✓		

ї сходинок			
4.1.3 Конструкція сходинок безпечна	✓		
4.1.4 Суцільні, без розривів	✓		
4.1.5 Наявність поруччя при сходах	✓		
4.1.6 Поруччя повинні бути круглого розрізу діаметром не менше 0.03 м і не більше 0.05 м, чи прямокутного розрізу товщиною не більше 0.04 м	✓		
4.1.7 Поруччя вгорі і внизу паралельні до підлоги, продовжуються на 300 мм далі від крайньої сходинок	✓		
4.2 Пандуси	✓		
4.2.1 Пандус захищений від атмосферних опадів	✓		
4.2.2 Висота підйому кожного маршу пандуса не перевищує 0,8 м (Нахил не менше ніж 1:12)	✓		
4.2.1 При підйомі до 0,2 м нахил пандуса може бути 1:10			

<p>4.2.2 На початку та в кінці кожного підйому пандуса</p> <p>влаштовані горизонтальні площадки шириною не менше ширини маршу пандуса і довжиною не менше 1,5 м</p>	✓		
<p>4.2.3 Горизонтальні майданчики на поворотах (Розміри площадки не менше 1,5 x 1,5 м)</p>	✓		
<p>4.2.4 Ширина пандуса відповідає основним параметрам проходів</p>	✓		
<p>4.2.5 При довжині пандуса</p> <p>> 8 м є горизонтальні площадки для відпочинку довжиною 1500 мм по ширині пандуса</p>			Довжина пандуса < 8 м
<p>4.2.6 З обох боків пандуса є стінки, бортики, рейки або інші обмежувачі висотою > 50 мм</p>	✓		

5. КОРИДОРИ

Показники	Так	Ні	Примітка
5.1 Мінімальна ширина коридору приодносторонньому руху людей у візках 1200 мм	✓		
5.2 Мінімальна ширина коридору в місцях постійного відвідування людей з інвалідністю 1800 мм			
5.3 Безбар'єрність по висоті >2100 мм, неперешкоджає незрячим	✓		
5.4 Предмети інтер'єру в коридорі не ускладнюють пересування людей з інвалідністю	✓		
5.5 Двері приміщень вздовж коридору відчиняються в бік коридору (у середину приміщення)	✓		

6. ЛІФТИ, ПІДЙОМНІ ПРИСТРОЇ

Показники	Так	Ні	Примітка
6.1 Співпадіння рівня підлоги ліфта та поверху ± 13 мм			Ліфт та підйомні пристрої відсутні
6.2 Двері			

відчиняються на ширину не менше ніж 850 мм			
6.3 Двері, відчинившись, лишаються повністю відчиненими не менше ніж 5 секунд			
6.3 Двері, відчинившись, лишаються повністю відчиненими не менше ніж 5 секунд			
6.4 Кнопки керування ліфтом між 850 мм і 1100 мм над рівнем підлоги			
6.5 Кнопка входу на перший поверх виділяється			
6.6 Підлога ліфта неслизька			
6.7 Поруччя на висоті 815 мм і 46 мм від стіни			
6.8 Дзеркало в кабіні ліфта			
6.9 Зовнішня кнопка виклику розміщується на рівні 1100 — 1500 мм над підлогою			
6.10 Зовнішні кнопки виразні та реагують на рух ізупинку			

ліфта			
6.11 Тактильні позначення на кнопках на кожному поверсі та в ліфті			
6.12 Є світлові, графічні та тактильні позначення поверхів			

7. ТУАЛЕТИ І ДУШОВІ КАБІНКИ

Показники	Так	Ні	Примітка
Туалети	✓		
7.1. Розміри кабін вбиралень для відвідувача накріслі-візку повинні мати ширину не менше за 1,65м, глибину — 1,8м. Двері повинні відкриватися назовні	✓		
7.2. Двері мінімальною шириною 850 мм, легко відчиняються	✓		
7.3. Наявність додаткової горизонтальної ручки на дверях з внутрішньої сторони на висоті 80 — 100см від підлоги і 20 — 30 см від краю дверей	✓		
7.3. Наявність додаткової горизонтальної ручки на	✓		

дверях з внутрішньої сторони на висоті 80 — 100см від підлоги і 20 — 30 см від краю дверей			
7.4 Замок на дверях можна відімкнути однією рукою	✓		
7.5 Сидіння унітазу 45-50 см над рівнем підлоги (на рівні сидіння крісла-візка)	✓		
7.6 Сидіння унітазу стійке	✓		
7.7 Пристрій зливу води доступний	✓		
7.8 Поруччя 30 — 40мм у діаметрі, віддалені від стіни мін на 40 мм	✓		
7.9 Поруччя надійно закріплені, можуть витримати вагу 130 кг	✓		
7.10 Поруччя довжиною мінімально 900 мм, на висоті 840мм — 920мм	✓		
7.11 Вільне місце перед унітазом мінімально 800 мм по ширині візка і 1100 мм по довжині	✓		
7.12 Труби гарячої			Труби гарячої

води ізольовані			води відсутні
7.13 У чоловічих туалетах один з пісуарів встановлюється на 500мм ± 10мм над рівнем підлоги, без сходин			Пісуари відсутні
7.14 У разі, якщо є дзеркало, його нижній край < 1,000мм над рівнем підлоги			Дзеркало відсутнє
7.15 У кабіні туалету, пристосованого для осіб у візках, встановлюється пристрій екстреного виклику на висоті максимально 1,100 мм від підлоги			Пристрій екстреного виклику відсутній
7.16 Сидіння стійке, підіймається і опускається та витримує вагу мінімально 130 кг, легко чиститься і змивається водою	✓		
Душова кабінка			Душова кабінка відсутня
7.17 Душова кабінка без дверей, обладнана горизонтальними та вертикальними поручнями			
7.18 Душова кабінка мінімальною шириною 900 мм і довжиною 1500 мм			
7.18 Душова кабінка			

мінімальною шириною 900 мм і довжиною 1500 мм			
7.19 Підлога душу неслизька			
7.20Є можливість користування душем у сидячому положенні, включно з регулюванням температури води, фіксацією розбризкувача, досяжності мильниці			
7.21 Душ обладнаний портативним або прикріпленим до стіни/відкидним сидінням			
7.22 Якщо є поріг, його висота становить максимум 13 мм			

8. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Показники	Так	Ні	Примітка
8.1. При наявності ліфта є також вестибюль або коридор			
8.2. Поверх ділиться на дві протипожежні зони	✓		
8.3. Обладнаний елементами доступності аварійний вихід з нижнього	✓		

поверху			
8.4. Доступні пандуси на нижньому поверсі	✓		

9. ПОЗНАЧЕННЯ (ПІКТОГРАМИ)

Показники	Так	Ні	Примітка
10.1 Є вказівники напрямку	✓		
10.2 Є позначення входу	✓		
10.3 Є позначення про доступність	✓		
10.4 Доступний огляд	✓		
10.5 Доступні місця харчування	✓		
10.6 Доступні туалети	✓		
10.7 Доступні місця для паркування	✓		
10.8 Доступні в'їзди	✓		
10.9 Позначення легко читаються та розумілі	✓		
10.10 Позначення	✓		

видимі з рівня сидячи			
10.11 Позначення мають контрастну поверхню	✓		