

Додаток 6  
(відповідно до Вимог щодо  
забезпечення нумерації та  
здійснення обліку фонду  
захисних споруд  
цивільного захисту)

## АКТ

### оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

09 серпня 2022 року

м. Тернопіль  
(назва населеного пункту)

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)  
у присутності директора Крукевич Л. Я.

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)  
проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:  
м. Тернопіль пр. С. Бандери, 73

державної форми власності,  
що належить:

#### МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,  
комунальної - органу місцевого самоврядування,

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного  
підприємства, установи, організації)

#### За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

Лижна база, гардероб, коридор

основне функціональне призначення,

вбудовані в будівлю

розташування на місцевості (окрім розташовано, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)  
загальна площа 200 кв.м, загальний об'єм 600 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний

справний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний

задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень

чисті, сухі

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів

7 (сім), захищено від атмосферних опадів навісами

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

пандус

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: припливна вентиляція в задовільному стані  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання

(централізоване водопостачання або інше джерело,

бідони для води – 5 шт по 10 л

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачено проектом, в задовільному стані  
(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли

унітази – 6 шт, умивальники – 5 шт, крани – 5 шт, душові – 3 шт. в задовільному стані

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пурп-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення

задовільний

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення задовільний, електрообладнання справне, заземлене, в наявності 10 шт акумуляторних світильників

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

в наявності, справні – радіоточка, стаціонарна телефонна мережа, стаціонарні телефонні апарати

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

в наявності справна система пожежної сигналізації

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння

споруда укомплектована згідно з нормами – 36 вогнегасників

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

## ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

рекомендовано до застосування  
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення)

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд  
за умов:

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:


Провідний інспектор ВЗНС ТРУГУ ДНС України  
у Тернопільській області Максим БАРАНОВСЬКИЙ  
(посада, власне ім'я, прізвище)



заступник директора з АГР Надія БІГУН  
(посада, власне ім'я, прізвище)

інженер з охорони праці Володимир КУСЯК  
(посада, власне ім'я, прізвище)

голова профспілкового комітету Світлана КЕДИСЬ  
(посада, власне ім'я, прізвище)



З актом ознайомлений:

Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)  
(уповноважена ним особа)

Людмила КРУКЕВИЧ  
(власне ім'я, прізвище)



09 серпня 2022 року