

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Директор  
Вапнярського ЗЗСО I-III ступенів №2  
Т.О.Сидорчук /  
М. П. "03" лютого 2022р.

### АКТ

## технічної інвентаризації захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) (сховища, ПРУ) № 101311007

(обов'язково зазначити обліковий номер та вид: сховище чи ПРУ)

"01" лютого 2022 р.

Відповідно до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1473 - р комісією, затвердженою наказом по Вапнярському ЗЗСО I-III ступенів №2 від 01.02.2022 р. N 1, у складі:

голова - директор Вапнярського ЗЗСО I-III ступенів Т.О.Сидорчук;

членів комісії: - завідувач Височанської філії I-II ступенів – Н.О. Замошенко,

- завідувач господарством Височанської філії I-II ступенів І.О.Новоженюк,

- бухгалтер I категорії Ю. О. Мацюра,

- вчитель предмету «Основ здоров'я» О.П.Орлик

*(посади, П. І. Б. голови і членів комісії)*

проведено технічну інвентаризацію захисної споруди ЦЗ протирадіаційного укриття №101311007, яка утримується (є власністю) Височанської філії I-II ступенів Вапнярського ЗЗСО I-III ступенів №2

*(зазначити повну назву підприємства, установи, організації)*

У результаті проведеної роботи встановлено:

1. Балансоутримувач (власник):

юридична назва підприємства (установи, організації) Височанська філія I-II ступенів;  
адреса юридичної особи вул.Шкільна,8, село Високе Тульчинський район, Вінницька область;

П. І. Б. керівника, контактний телефон Н.О.Замошенко, 2-34-81 ;

форма власності підприємства (установи, організації) комунальна

*(державна, комунальна, приватна)*

назва центрального (місцевого) органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство (установа, організація) Міністерство освіти і науки України;

код ЄДРПОУ підприємства (установи, організації) 26223269

2. Захисна споруда цивільної оборони:

адреса розташування захисної споруди вул.Шкільна, 8, село Високе Тульчинського району, Вінницької області;

форма власності захисної споруди комунальна

*(державна, комунальна, приватна)*

назва центрального (місцевого) органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить захисна споруда, як об'єкт нерухомого майна

Височанська філія I-II Вапнярського ЗЗСО I-III ступенів №2;

рік вводу в експлуатацію 1994 р. ;

розташування захисної споруди *(окремо розташована, вбудована)* окремо розташовано;

клас *(для сховищ)*, коефіцієнт послаблення *(для ПРУ)*, місткість *(чол.)* 80 чол.;

термін приведення у готовність *(Ч +)* 3 год.

3. Результати оцінки технічного стану захисної споруди, її спеціального та інженерно-технічного обладнання (вказується наявність, тип та стан відповідного обладнання):  
захисно-герметичні двері і герметичні двері та ставні в наявності дерев'яні двері, вставні;  
противвибухові пристрої в наявності залізобетонні стіни, укриття;

тип системи фільтровентиляції (режим) звичайний ;

фільтри-поглиначі, регенеративні пристрої (марка, кількість, рік випуску) відсутні ;

система електропостачання в наявності, справна, Томашпільська РЕМ;

дизель-електростанція (ДЕС) відсутня;

система водопостачання та водовідведення відсутня ;

герметичність конструкцій і пристроїв \_\_\_\_\_

(результати перевірки на герметичність, підтоплення ґрунтовими водами, стан обвалування)  
документація захисної споруди \_\_\_\_\_

4. Результати технічної інвентаризації захисної споруди, як об'єкта нерухомого майна:  
постановка на облік в установах БТІ (інвентарна справа.

№) \_\_\_\_\_ ;

наявність технічного паспорта БТІ \_\_\_\_\_ ;

балансова вартість захисної споруди (тис. грн.) 12424 ;

інвентарний номер захисної споруди, як окремого об'єкта нерухомого майна  
101311007 ;

(відповідно до документів бухгалтерського обліку підприємства)

внесення до Єдиного реєстру об'єктів державної власності (реєстровий номер захисної споруди державної власності у даному реєстрі) \_\_\_\_\_

5. Наявність (корегування) облікових документів захисної споруди:

наявність облікової картки \_\_\_\_\_

наявність паспорта захисної споруди \_\_\_\_\_

внесення даних про захисну споруду до електронної бази МНС \_\_\_\_\_

### ВИСНОВКИ КОМІСІЇ:

1. Оцінка стану готовності захисної споруди обмежено готова .

(готова, обмежено готова, не готова)

2. Характеристика використання захисної споруди у мирний час погріб (склад харчових продуктів) .

3. Дотримання вимог нормативних документів стосовно правомірності переобладнання (реконструкції) захисної споруди дотримано .

4. Потреба у спеціальному та інженерно-технічному обладнанні для укомплектування захисної споруди (тип, марка та кількість необхідного обладнання):

ФП \_\_\_\_\_ ;

ФГ \_\_\_\_\_ ;

РП \_\_\_\_\_ ;

інше \_\_\_\_\_ .

5. Пропозиції щодо покращення стану утримання (використання) захисної споруди

Передбачити кошти на формування бюджету на 2022 рік для закупівлі майна, якого не вистачає відповідно до вимог Інструкції щодо утримання захисних споруд Дивільної захисту у мирний час, затвердженої наказом МНС України від 09.10.2006 року №653 (із змінами) .

