

Акт обстеження

В.Грабівницького ЗЗСО І ступеня на предмет відповідності державним будівельним нормам в частині доступності для маломобільних груп населення

05 грудня 2019 року


Комісія призначена наказом по закладу освіти від 03 грудня 2019 року №86 у складі: директора ЗЗСО - Ряшко Д.С., начальника ЦГО відділу освіти Воловецької РДА – Бирак Г.В., голови ПК – Савчин М.М. провела обстеження закладу освіти на предмет відповідності державним будівельним нормам в частині доступності для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху та опорно-рухового апарату і встановила, що:


1. Прилегла територія не облаштована для потреб МГН.
2. Тактильні таблички із шрифтом Брайля відсутні.
3. Відсутній пандус на вході до будівлі.
4. Наявні сходи на вході до будівлі .
5. Дверні прорізи не відповідають нормам.
6. Кнопка виклику на вході відсутня.
7. Санвузли надвірні.


Висновок комісії: Верхньограбівницький ЗЗСО не відповідає державним будівельним нормам в частині доступності для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху та опорно-рухового апарату.

Голова комісії

Члени комісії







Д.С.Ряшко

А.В.Биряк

М.М.Савчин