

**АКТ**  
**оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття**

19.07.2022

м. Ворожба  
(назва населеного пункту)

Голова комісії: Роман КУЦЕНКО - заступник Ворожбянського міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади;

Члени комісії: Лариса РУДЕНКО – начальник відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Ворожбянської міської ради Сумської області;  
Олексій МУДРАНИНЕЦЬ – фахівець відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту у Сумському районі центру забезпечення діяльності Головного управління Держаної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області;  
Дмитро СКОРОБАГАТЬКО – поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітан поліції;  
Дмитро ЗАХАРЧЕНКО – інструктор відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Сумського РТЦК та СП сержант;  
Віталій ЛОГВИН - провідний спеціаліст Ворожбянської міської ради  
Сніжана ВОРОНА - провідний спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради Ворожбянської міської ради;  
Роман БАНЯ - інструктор-методист з фізичної культури та спорту відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Ворожбянської міської ради Сумської області;  
Віктор РАДЧЕНКО - завідувач навчально-консультаційного пункту з питань цивільного захисту населення м. Білопілья;

у присутності директора Ворожбянської гімназії №4 Ворожбянської міської ради Сумської області Ольги МІРОШНИЧЕНКО

проведено огляд приміщення розташованого за адресою: вул. Вячеслава Безсокирного, будинок 01, м. Ворожба, Сумського район, Сумської області \_\_\_\_\_  
комунальної форми власності, \_\_\_\_\_

що належить Ворожбянській міській раді \_\_\_\_\_

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

**За результатами проведеного огляду встановлено:**

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення). Окремо розташоване підвальне приміщення (погріб). Стіни цеглян в ґрунті, перекриття - залізобетонні плити. Товщина стін та плит не визначена. Найвний один вхід з дерев'яними дверима не нормативного розміру (менше ніж 0,8x2 м.) орієнтовна кількість укриваємих 99 осіб \_\_\_\_\_

основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 6 кв.м, загальний об'єм 13.2 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний \_\_\_\_\_

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний \_\_\_\_\_

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі \_\_\_\_\_

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: вхід-1. не захарашений, захищені від атмосферних опадів, у влаштованих сходах висота та ширина сходинок не відповідає вимогам будівельних норм, аварійний вихід відсутній \_\_\_\_\_

(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)


4. Стан систем вентиляції: не передбачено проектом, вентиляція природна  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)
5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання відсутнє, 2 ємності по 5 літрів ВОДИ (централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)
6. Стан каналізаційної системи – не передбачено проектом  
(передбачено / не передбачено проектом)
- санвузли немає  
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)
- вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) відсутні  
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)
7. Стан систем опалення: не передбачено проектом.  
(передбачено / не передбачено проектом)
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: приміщення електрифіковані, на електричних світильниках з лампами розжарювання відсутні захисні скляні ковпаки та не виконано з'єднання електричних проводів між собою за допомогою опресування, зварювання, паяння або спеціальних затискачів, резервна система електропостачання відсутня.  
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)
9. Справність систем зв'язку та оповіщення система оповіщення, радіоточка, стаціонарна телефонна мережа відсутні  
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)
10. Протипожежний стан:  
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачено проектом  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)  
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння не укомплектовано  
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

## ВИСНОВОК

**про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття**

Приміщення не рекомендоване до використання для укриття населення  
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

Підписи осіб, які склали цей акт:



Роман КУЦЕНКО  
Лариса РУДЕНКО  
Олексій МУДРАНИНЕЦЬ  
Дмитро СКОРОБАГАТЬКО  
Дмитро ЗАХАРЧЕНКО  
Віталій ЛОГВИН  
Сніжана ВОРОНА  
Роман БАНЯ  
Віктор РАДЧЕНКО

З актом ознайомлена: \_\_\_\_\_  
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)  
(уповноважена ним особа)

Ольга МІРОШНИЧЕНКО

19.07.2022 р.